

# 团 体 标 准

T/AHEMA 25—2022

## 餐饮油烟排放在线监测系统运维技术规范

Technical specification for operation and maintenance of online monitoring system  
for cooking fume emission

2022 - 09 - 28 发布

2022 - 09 - 28 实施

全国团体标准信息平台

# 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	2
2 规范性引用文件 .....	2
3 术语和定义 .....	2
4 运维单位要求 .....	3
5 运维人员要求 .....	3
6 备品备件要求 .....	3
7 运行维护要求 .....	3
8 质量保证要求 .....	4
9 应急处理要求 .....	4
10 信息管理要求 .....	5
11 安全管理要求 .....	6
12 运维评价要求 .....	6

全国团体标准信息平台

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽新媒正虹环境科技有限公司提出。

本文件由安徽省环境检测行业协会归口。

本文件起草单位：安徽新媒正虹环境科技有限公司、广州正虹环境科技有限公司、中国标准化研究院资源环境研究分院、安徽省质量和标准化研究院、合肥工业大学、长三角G60科创走廊环境产业技术创新联盟、安徽省建设法制协会、安徽省淮北生态环境监测中心、安徽省池州生态环境监测中心。

本文件主要起草人：魏兴诗、谷育钢、张迺嘉、徐秉声、彭书传、李晓纲、张文秋、王丽、杨蓉、彭子筠、查云、张翔、李家冬、刘旭东、李博川。

全国团体标准信息平台

# 餐饮油烟排放在线监测系统运维技术规范

## 1 范围

本文件规定了餐饮油烟排放在线监测系统运行所要达到的运维单位、运维人员、备品备件、运行维护、质量保证、应急处理、信息管理、安全管理及运维评价等方面的要求。

本文件适用于餐饮服务单位已经安装餐饮油烟排放在线监测系统(OMS)的日常运行和管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

HJ 75 固定污染源烟气(SO<sub>2</sub>、NO<sub>X</sub>、颗粒物)排放连续监测技术规范

HJ 1013 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法

T/AHEMA 20-2022 餐饮油烟排放连续在线监测技术规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**餐饮服务单位 catering service unit**

为社会提供固定独立场所,对食物进行烹饪、烧制加工的合法餐饮服务经营主体。

机关单位、中大型企业、学校等集中性单位食堂,处于同一法人建筑物内所有排烟设施,为同一个单位。

### 3.2

**餐饮油烟排放在线监测系统 on-line monitoring system for cooking fume emission**

对餐饮单位排放的油烟、颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度进行连续实时的自动在线监测所需全部软硬件设备,简称OMS。

### 3.3

**运维operation and maintenance**

对已经安装的餐饮油烟排放在线监测系统开展日常运行维护等工作。

### 3.4

**运维单位 operation and maintenance unit**

有能力对餐饮油烟排放在线监测系统开展运行维护,并能够承担法律责任的法人或其他组织。

### 3.5

**参比方法 reference method**

用于和OMS测量结果相比较的国家或行业发布的标准方法。

### 3.6

### 比对监测 comparison testing

用参比方法对正常运行的OMS准确度进行抽检。

## 4 运维单位要求

- 4.1 建立完整的日常运行维护管理制度和安全管理。
- 4.2 应具有健全的组织架构，专业且稳定的运维队伍。
- 4.3 应具有良好的社会声誉，无失信记录，且能承担相应的法律责任。
- 4.4 应根据运维布局设立运维驻点，确保足量的常驻运维人员。
- 4.5 在工作实施前应做好系统勘察并进行资料整理和核查。

## 5 运维人员要求

应具备相关专业基础知识，熟悉环境监测行业的管理及相关业务要求，通过相应的教育培训和能力确认后，能独立承担OMS运行和维护工作的人员。

## 6 备品备件要求

- 6.1 备品备件指易损易耗品、组件及整套终端监测设备，定期清点并根据实际需要进行增购，确保有足够的备品备件。
- 6.2 备机数量不应低于运行维护设备数量的5%，运行维护设备数量低于20套时，备机数量不应低于1套。
- 6.3 备品备件使用和增加应填写出入库记录，建立台账。

## 7 运行维护要求

### 7.1 总体要求

- 7.1.1 根据OMS使用说明书和本文件要求，运维单位应编制OMS运行管理规定和维护人员工作职责。
- 7.1.2 制定日常巡检和维护保养规程，并按照规程开展日常巡检维护保养工作和做好相关记录。
- 7.1.3 运维单位应按HJ 75的要求开展运行维护作业，OMS日常运行维护应巡检、维保、校准和校验。

### 7.2 巡检

7.2.1 运维单位应根据本文件和终端监测设备使用说明书要求制定巡检规程，按照规程开展日常巡检工作，做好巡检记录并归档，日常巡检时间间隔不应超过30天。

7.2.2 OMS终端监测设备日常运行巡检要求：

- a) 通过远程查看，根据报警信息做好相应的检查及维护。
- b) 巡检时应检查设备通信情况，保障油烟在线终端监测设备的数据通信正常。
- c) 应至少30天对设备运行状态巡查维护一次并做好巡查维护报告。

7.2.3 OMS软件平台日常运行巡检要求：

- a) 应检查平台运行、服务器运行、数据库运行情况等，形成监控日志。
- b) 应查看及分析油烟在线监控数据上传及有效性情况。
- c) 查看OMS平台对终端监测设备的巡查，依据平台的故障异常数据应对设备进行检查及维保。
- d) 查看油烟污染源监测点位数据，发现异常情况时应及时处理并形成记录和报告。
- e) 遇油烟OMS软件平台、服务器系统、数据库系统等发生故障时，应及时修复故障保障平台有效运行。

### 7.3 维保

根据OMS终端监测设备使用说明书要求进行维保，每次维保发现的故障或问题情况应做好记录并归档。

#### 7.4 校准和校验

应根据本文件第8章质量保证规定的周期制定OMS系统的日常校准和校验操作规程，做好校准和校验记录并归档。

### 8 质量保证要求

#### 8.1 一般要求

OMS日常运行质量是保障OMS正常稳定运行、持续提供有质量保证监测数据的必要手段，当OMS不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施。

#### 8.2 定期校准

8.2.1 OMS 运维单位应至少每 30 天校准一次终端监测设备零点。

8.2.2 油烟在线监测设备 1 h 零点漂移不应超过 $\pm 0.5 \text{ mg/m}^3$ 。

#### 8.3 定期维护

8.3.1 应对采样探头进行清洗或擦拭，确保采样探头的进样口畅通。

8.3.2 日常运维时应检查设备的通信情况，若有异常则及时处理。

8.3.3 应至少每 6 个月对终端监测设备进行运行检测维护清理。

#### 8.4 定期校验

8.4.1 OMS 在安装完成后，进行验收前，应至少做一次校验。

8.4.2 校验用参比方法（即比对监测）和 OMS 在同时段下、同烟气状态下数据进行比对；采样参比方法与 OMS 同步测量同一烟管中排放颗粒物、非甲烷总烃、油烟的平均浓度，颗粒物至少获取 3 个平均值数据对，非甲烷总烃、油烟至少获取 6 个 10min 时间段的测量数据，并计算颗粒物、非甲烷总烃、油烟监测的正确度。

8.4.3 校验的技术指标应满足以下要求。

a) 进行油烟监测时，正确度应符合 T/AHEMA 20-2022 的要求：

1) 油烟浓度 $\leq 1.0 \text{ mg/m}^3$ ，OMS 测量结果与参比方法测量结果的绝对误差： $\leq \pm 0.2 \text{ mg/m}^3$ 。

2) 油烟浓度 $> 1.0 \text{ mg/m}^3$ ，OMS 测量结果与参比方法测量结果的相对误差： $\leq \pm 30\%$ 。

b) 进行非甲烷总烃监测时，正确度应符合 HJ 1013 的要求：

$\leq 50 \text{ mg/m}^3$ ，OMS 测量结果与参比方法测量结果的绝对误差： $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ 。

c) 进行颗粒物监测时，正确度应符合 HJ 75 的要求：

1) 颗粒物浓度 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ ，OMS 测量结果与参比方法测量结果的绝对误差不超过 $\pm 5 \text{ mg/m}^3$ 。

2)  $10 \text{ mg/m}^3 < \text{颗粒物浓度} \leq 20 \text{ mg/m}^3$ ，OMS 测量结果与参比方法测量结果的绝对误差不超过 $\pm 6 \text{ mg/m}^3$ 。

3)  $20 \text{ mg/m}^3 < \text{颗粒物浓度} \leq 50 \text{ mg/m}^3$ ，OMS 测量结果与参比方法测量结果的相对误差不超过 $\pm 30\%$ 。

8.4.4 当校验结果不符合时，应采取检查设备、更换零配件或者更换设备的措施，直至比对结果符合校验技术指标要求。

8.4.5 相应正确度指标达不到要求时，应扩展为评估整个系统的技术指标，直至达到要求，同时所取样品数不少于 5 对。

### 9 应急处理要求

## 9.1 软件平台

- 9.1.1 应编制应急预案，应由专业技术人员每日定时对油烟监控系统平台、服务器、数据库等运行情况进行检查，发现隐患问题及时处理。
- 9.1.2 对项目配置明确的责任人，做到专人跟进，有关部门各司其职，做好相应准备和具体应急工作。
- 9.1.3 发生故障应做到及时发现，准确报告、快速到位，及时合理的进行修复。
- 9.1.4 应配置油烟监控系统平台有效的备份程序，当发生系统故障时可及时恢复系统运行。
- 9.1.5 发生故障或接到故障通知，先进行远程诊断和远程解决，远程诊断方式无法解决的，派遣专业技术人员赶赴现场进行处理。

## 9.2 响应时间

运维响应时间分为远程响应时间和现场响应时间，现场响应时间应根据驻点与运维地点之间的距离范围来确定时限要求，具体要求见表1。

表1 运维响应时间要求

远程响应	现场响应	
远程指导响应时间 (h)	距离 (km)	到达现场响应时间 (h)
≤0.5或按双方合同约定	驻点到达运维地点距离≤100	≤4
远程响应	驻点到达运维地点距离>100	按双方合同约定

注：当运维地点遇到突发事件和不可抗力因素，可与运维需求方沟通适当延迟响应时间

## 9.3 故障处理

- 9.3.1 运维单位在发生故障或接到故障通知，应在合同约定响应时间内赶到现场进行处理。
- 9.3.2 若数据存储/终端监测设备发生故障，应在12 h内修复或更换，并采取有效措施保证已采集的数据不丢失。
- 9.3.3 若数据存储/终端监测设备故障在检修12 h后仍无法排除，在48 h内提供备用设备，直至故障终端设备修复后替换。
- 9.3.4 如设备出现严重故障且无法维修，应及时向相应监督管理机构报告，进行备机更换。

## 10 信息管理要求

### 10.1 数据库

#### 10.1.1 基本要求

- 10.1.2 制定信息安全规章制度，做好数据容灾措施。
- 10.1.3 配备专业的维护人员，熟悉数据库的安装和维护。
- 10.1.4 每天对数据进行自动备份，提供数据突发灾难恢复保障措施。

#### 10.1.5 数据容灾

包括但不限于：

- 数据文件容灾实现。
- 数据库容灾实现。

### 10.2 档案记录

#### 10.2.1 基本要求

- 10.2.1.1 OMS技术档案包括设备说明书、T/AHEMA 20-2022要求的系统基本情况登记表、T/AHEMA 20-2022要求的系统验收记录表、终端监测设备的检测报告以及各类运维记录表格。
- 10.2.1.2 OMS技术档案包括设备说明书、T/AHEMA 20-2022要求的系统基本情况登记表、T/AHEMA 20-2022要求的系统验收记录表、终端监测设备的检测报告以及各类运维记录表格。

10.2.1.3 形成油烟在线监测数据分析报告，并进行档案管理。

### 10.3 记录表格

10.3.1 餐饮油烟排放在线监测系统运行维护记录表参见附录 A。

10.3.2 异常情况告知书参见附录 B。

10.3.3 运维单位宜根据实际需求及管理需要调整及增加不同的表格。

## 11 安全管理要求

### 11.1 安全机制

11.1.1 应建立安全管控机制，制定应急预案和发生设施故障处理办法。

11.1.2 及时通报运维的突发性事件，如运维人员变动等。

11.1.3 对运维人员加强相关法律、法规、维护操作的安全教育培训。

11.1.4 配合需求方接受监督管理机构的检查。

### 11.2 系统安全

11.2.1 应在电脑设备上安装专业安全的防病毒系统，信息系统管理人员定期对系统进行病毒检查，更新主机病毒库。

11.2.2 应设置安全密码、防火墙、安装安全防护软件、安全扫描技术、入侵检测。

## 12 运维评价要求

12.1.1 评价应客观公正、科学合理。

12.1.2 评价可采用月、半年、年为评价周期。

12.1.3 评价内容包含运维单位、运维人员、运维过程、运维结果等评价指标。

12.1.4 考核满分 100 分，评价指标参见附录 C。

附 录 A  
(资料性)  
餐饮油烟排放在线监测系统运行维护记录表

用户名称			联系人	
地 址			联系电话	
平台实时数据	净化器	开启 <input type="checkbox"/> 未开启 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>	油烟监测仪状态	在线 <input type="checkbox"/> 离线 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>
	风机	开启 <input type="checkbox"/> 未开启 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>	信号等级 (0-10)	
	油烟浓度	超标 <input type="checkbox"/> 未超标 <input type="checkbox"/>	油烟实时浓度	
	联动情况	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
油烟在线监测仪型号				
一、巡检内容				
1. 油烟在线监测仪	主板	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>	2. 净化器运行情况	正常 <input type="checkbox"/> 未通电 <input type="checkbox"/> 未清洗 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>
	电源	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>	3. 风机运行情况	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>
	线路	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>	4. 监测仪与平台数据同步情况	一致 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 无数据 <input type="checkbox"/>
	天线	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>		
	传感器	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>	5. 是否清洁维护油烟在线监测浓度探头	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	屏幕	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>		
	浓度探头	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>		
二、更换配件				
1. 主板 <input type="checkbox"/> 2. 浓度探头 <input type="checkbox"/> 3. 开关电源 <input type="checkbox"/> 4. 显示屏 <input type="checkbox"/> 5. 通讯卡 <input type="checkbox"/> 6. 天线 <input type="checkbox"/> 7. 传感器 <input type="checkbox"/> 8. 指示灯 <input type="checkbox"/> 9. 电源线 <input type="checkbox"/> 10. 接线端子 <input type="checkbox"/>				
三、巡检结果				
1. 油烟监测仪运行情况	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/>			
2. 净化器运行情况	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> ，开具异常告知书 <input type="checkbox"/>			
	有无净化器清洗合同：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 净化器清洗时间： 年 月 日			
3. 风机运行情况	正常 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> ，开具异常告知书 <input type="checkbox"/>			
4. 其他				
客户意见	很满意 <input type="checkbox"/> 较满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>			
	客户签名 (请用正楷):		联系电话:	日期:
运维工程师	运维开始时间:		时	分
	运维结束时间:		时	分
主管审核批示		运维归档人员		归档日期

**附录 B**  
**(资料性)**  
**异常情况报告书**

单位名称		联系人	
地址		电话	
平台数据查询	平台数据查询时间段	年 月 日 时到 年 月 日 时	
	平台数据显示情况	<input type="checkbox"/> 油烟排放浓度超标，平均浓度为： <input type="checkbox"/> 油烟净化器未开启 <input type="checkbox"/> 联动异常，联动比数值为： <input type="checkbox"/> 数据上传率低于93%	
现场确认	现场确认时间	年 月 日	
	经现场检查	<input type="checkbox"/> 净化器未通电； <input type="checkbox"/> 净化器启动后，净化器正常运行，高峰期平台显示未开启，判断为：净化器未正常使用； <input type="checkbox"/> 净化器启动后，电流测量值为_____ A,判断为：净化器故障； <input type="checkbox"/> 净化器有渗油或积油情况，判断为：净化器未清洗。 <input type="checkbox"/> 其他情况，请描述：	
净化器上一次清洗时间	年 月 日		
建议措施	<input type="checkbox"/> 将净化器通电，风机开启时同步开启使用。 <input type="checkbox"/> 将风机和净化器开关联动，确保风机开启时净化器同步开始使用。 <input type="checkbox"/> 联系净化器安装单位或净化器厂家，安排进行检修。 <input type="checkbox"/> 联系净化器清洗厂商，安排进行清洗。 <input type="checkbox"/> 数据上传率低于93%，监控仪需要24小时通电 <input type="checkbox"/> 其他情况，请描述：		
整改时间	年 月 日至 年 月 日		
复核时间	年 月 日		
复核结果	是否处理完成 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未完成处理异常原因：		

全国团体标准信息平台

全国团体标准信息平台

全国团体标准信息平台