

团体标准修改单

标准编号：T/HBZXL 020—2025

标准名称：《燃气管道密封用膨胀生料带》

修改单编号：第1号修改单

发布单位：河北省中小企业服务联合会 发布

发布日期：2025年07月23日

实施日期：2025年07月23日



前言

本修改单经河北省中小企业服务联合会批准发布，对 T/HBZXL 020—2025《燃气管道密封用膨胀生料带》进行修改。本修改单自实施之日起生效，原标准中与本修改单不一致的内容，以本修改单为准。



1. 修改内容

1) 修改条款 4.2 规格及偏差

原条款：表 1 规格及偏差中厚度偏差 $\pm 0.02\text{mm}$

修改为： $\pm 0.025\text{mm}$

修改理由：适度放宽偏差范围，在不影响产品使用功能的前提下，有效降低了过严公差带来的制造成本与报废率，实现了提质增效的管理目标。

2) 修改条款 4.3 物理性能

原条款：表 2 物理性能中密封性 0.6MPa

修改为： 0.3MPa

修改理由：严格遵守引用的 GB/T 26002 标准。

3) 修改条款 5.5 密封性能

原条款：在 30s 内均匀且平稳地施加 0.6MPa 的压力

修改为：在 30s 内均匀且平稳地施加 0.3MPa 的压力

修改理由：严格遵守引用的 GB/T 26002 标准。

2. 说明

- 本修改单为 T/HBZXL 020—2025 的组成部分，与原标准一并使用。
- 经此次修改的原条文同时废止。

附件 1:

| 团体标准修改申报单 | |
|-----------|----------------------------------------------|
| 项目 | 内容 |
| 标准编号 | T/HBZXL 020—2025 |
| 标准名称 | 燃气管道密封用膨胀生料带 |
| 归口单位 | 河北省中小企业服务联合会 |
| 修改起草单位 | 涿州长兴新材料科技有限公司、河北叁圈科技股份有限公司、 密闭快（河北）科技有限公司 |
| 联系人 | 马银东 电话：18803021139 |
| 修改理由 | 提升标准的可操作性与生产经济性 |
| 建议实施日期 | 2026 年 3 月 5 日 |
| 归口单位意见 | |

河北省中小企业服务联合会

2026 年 3 月 5 日

